


**GODKENDELSESINDEHAVER:**  
Aalberts Integrated Piping Systems UK  
St. Catherines Avenue  
GB-DN4 8DF Doncaster  
Telefon +44 (0)7843 075405  
Internet: www.aalberts-ips.co.uk

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Stikfittings til kobberrør**  
**TECTITE CLASSIC**  
**dim. 15 – 28 mm**  
**TECTITE SPRINT**  
**dim. 15 – 54 mm**

**FABRIKAT:**  
Aalberts Integrated Piping Systems UK

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

- MÆRKNING:**
- Fabrikantmærke: TECTITE
  - Dimension
  - Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**  
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

**KVALITETSKONTROL:**  
Godkendelsesindehaver opretholder  
Obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

TECTITE CLASSIC stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 15 – 28 mm. TECTITE CLASSIC kan adskilles efter samling.

TECTITE SPRINT stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 15 – 54 mm. TECTITE SPRINT kan ikke adskilles efter samling.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om rør og fittings er egnede for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Ved samling af bløde kobberrør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BEMÆRKNINGER:**  
Oplysninger om vandets sammensætning fås hos vandværket.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering og udløserring. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af kobberrøret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløserringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblings hus er af afzinkningsbestandigt messing, type CW511, CW602N, CW724R, CW626N, CW617N, rustfrit stål (AISI 316) eller rødgoods, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløserring er af plast.
Dimension	Hårde og bløde kobberrør: 15 – 54 mm