



DANMARK



Godkendelse
VA 1.22/19348

Udstedt: 2021.08.13

Gyldig til: 2024.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Aalberts Integrated Piping Systems UK
St. Catherines Avenue
GB-DN4 8DF Doncaster
Telefon +44 113 2701104
Telefax: +44 113 2725291
Internet: www.pegleryorkshire.co.uk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Stikfittings til kobberrør

TECTITE CLASSIC

dim. 15 – 28 mm

TECTITE SPRINT

dim. 15 – 54 mm

FABRIKAT:

Aalberts Integrated Piping Systems UK

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: TECTITE
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
Obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

TECTITE CLASSIC stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 15 – 28 mm. TECTITE CLASSIC kan adskilles efter samling.

TECTITE SPRINT stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 15 – 54 mm. TECTITE SPRINT kan ikke adskilles efter samling.

Ved samling af bløde kobberrør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering og udløserring. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af kobberrøret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløserringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblings hus er af afzinkningsbestandigt messing, type CW511, CW602N, CW724R, CW626N, CW617N, rustfrit stål (AISI 316) eller rødgoods, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløserring er af plast.
Dimension	Hårde og bløde kobberrør: 15 – 54 mm

Side 1 af 1