

GODKENDELSESINDEHAVER:

Broen A/S
Skovvej 30
DK-5610 Assens
Telefon: +45 64 71 20 59
Telefax: +45 64 71 29 95
Internet: www.broen.dk


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
BALLOFIX®
dim. DN 10 – DN 50

FABRIKAT:

Broen A/S, Danmark

MÆRKNING:

På kuglehane:

- Fabrikantmærke: BALLOFIX®
- Pil for strømretning
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

På pressfittings:

VSH SUPER

På omløber for kompressionsfittings:

VSH SUPER

På TECTITE fittings:

TECTITE

På HENCO fittings:

HENCO

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med KIWA Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.

Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende
Betjening	Med håndgreb eller nøgle/skruetrækker.
Montering	Tilslutningsenderne er enten muffe, nippel, omløber, presfittings kompressionsfittings, TECTITE fittings, HENCO presfittings, eller kombinationer heraf.
Materiale	Messing, afzinkningsbestandig messing eller rødgods
Dimensioner	Indvendigt gevind, udvendigt gevind, samt omløber dim. 1/4" til 1 1/4" Presfittings for kobberør og rustfri stålør: dim. 12, 15, 18 og 22 mm Kompressionsfittings til kobberør, rustfri stålør: dim. 10, 12, 15, 18 og 22 mm TECTITE fittings til kobberør og PEX-rør: dim. 10, 12, 15, 18 og 22 mm HENCO fittings til alu-PEX-rør: dim: 16, 20 og 26 mm
Tryktab (modstandstal ζ på basis af Indv. diam.)	Der henvises til godkendelsesindehavers oplysninger.