


Roth Fordelershunt Pro

Med termostatisk ventil og Alpha+ pumpe



Beskrivelse

Shunt Pro brukes sammen med Roth Gulvvarmefordeler, og kan på denne måte tilpasses til det ønskede antall rørkurser.

Shunten har en kapasitet på opp til 300 m², og er utstyrt med Quick-stop ventiler på primærsiden, og flowmåler for enkel innregulering av primærflowet. Shunten kan monteres på både høyre og venstre side av fordeleren.

Shunt Pro er utviklet til oppblanding av vannet, hvor varmekilden har høyere turvannstemperatur enn gulvvarmen skal bruke. Shunten er utstyrt med termostatventil og turvannsføler for riktig regulering av turvannstemperaturen. Det kan også leveres automatikk for utekompensering.

Det betyr den beste regulering, og helt spesielle fordeler ved fjernvarme, hvor vi er sikret lav returtemperatur.

Anvendelseområder

- Gulvarme med fjernvarme
- Gulvarme med andre varmekilder med turvannstemperatur på min. 55 °C

Roth Nordic AS

Baker Østby vei 21 • Postboks 20 • N- 1306 Bærum postterminal • Tlf. +47 67 15 44 90 • Fax. +47 67 15 44 99
E- mail: service@roth-nordic.no • www.roth-nordic.no

Teknisk beskrivelse

Roth Gulvvarmeshunt Pro leveres komplett og er beregnet til sammenbygning med Roth Gulvvarmefordeler 1", fra 2 til 12 kurser, og den kan arbeide sammen med Roth NOVA+ eller Roth CABLE romregulering.

Shunten kan brukes til både hånd- og elregulerte anlegg.

Shunten leveres med Quick-stop ventiler på primærsiden, integrert ventil med forinnstilling til innregulering av primær flowet, sirkulasjonspumpe med påmontert ledning samt termometer. Med shunten følger 4 stk. gummiskiver som skal anvendes bak braketten på fordelere, hvis den monteres direkte på vegg. Hvis den monteres i skap er dette ikke nødvendig.

Den innmonterte Alpha+ 15/60 pumpe er dimensjonert for normale gulvvarmeanlegg opp til 300m².

Den termostatiske ventilen gir en enkel regulering av turvannstemperaturen til gulvvarmesystemet. Temperaturen innstilles enkelt på termostathodet i området 20 °C til 70 °C. Normalt bør temperaturen stilles på ca 35 °C, men det vil avhenge av de stedlige forhold og utetemperaturen og dette tilsvarer innstilling på termostaten mellom 2 og 3.

For optimal styring kan shunten styres med utekompensering som vil regulere turvannstemperaturen etter en innstilt varmekurve, den kan i tillegg styres av en romtermostat og vil da kunne fungere perfekt som soneregulering.

For øvrig kan den sammenkobles med våre romreguleringssystem. Et signal fra Roth NOVA+ Kontrollenhet eller Roth CABLE Kontrollboks, kan stoppe pumpen når alle reguleringsmotorene er stengt.

Tekniske data

| | |
|--|------------------------------------|
| Roth Fordelershunt Pro | 837 04 25 |
| Max. drifttemperatur (primær) | 90°C |
| Max. differansetrykk (primær) | 20-50 kPa |
| Min. drifttrykk fra primærpumpe | 200 Pa |
| Max. drifttryk | 10 bar |
| Pumpe | Grundfos Alpha+ 15/60 |
| Turvannstemperatur reguleringsområde | 20-70°C |
| Tilslutning (primær), Quickstop-ventiler | 3/4" EURO |
| Materiale | Messing Ms 58 og Ms 63 |
| Pakninger | EPDM elastomer eller AFM 34 |
| Eltilslutning | 230 V ledning med jord inkl. stikk |


Tilbehør

Til Roth Fordelershunter kan det leveres utekompenserede styring Nrf nr. 837 04 26 bestående av: reguleringsentral, motor, uteføler, turvannsføler og romtermostat. Den kan monteres uten bruk av romtermostaten og vil da regulere etter utetemperatur og valgt kurve/program. Hvis romtermostaten monteres, vil den i tillegg regulere etter innstilt verdi på denne og vil da fungere optimalt som soneregulering.

Som tilbehør for Roth Fordelershunt Pro og Roth Gulvvarmefordeler kan det leveres fordelerskap til frittstående eller innbygget montasje.

Se egen brosjyre for Roth Fordelerskap.

Pumpekurve



Monteringsanvisning for Roth Fordelershunt Pro

Shunten monteres direkte på gulvarmefordeleren (husk de 4 gummiavstandsklosser hvis shunten sitter direkte på vegg) med pumpen til venstre. Pumpen kan også monteres på høyre side, i dette tilfelle flyttes termometeret med følerlomme og pumpen snus rundt. Det er også nødvendig å snu motoren på pumpen.


De to 1" overganger monteres i fordeleren (kort oppe, lang nede). De er forsynt med en gummipakning og kan skrues inn i fordeleren med hendene og tiltrekkes forsiktig med verktøy. I motsatt ende av fordeleren monteres de to 1" plugg.

Hvis det tillatte differansetrykk på max. 50 kPa overskrides, skal det installeres trykkdifferanseventil på anlegget.

Termostaten monteres på ventilen, og dykkørret plasseres i lommen i vinkelstykket over pumpen.

Lås termostaten ved innstilling 4, så turvannstemperaturen ikke kan overstige 45 °C.

Målskisser: Roth Fordelershunt Pro



Igangsetting

Når alle shuntdelene er montert på gulvarmefordeleren stenges alle ventilene på returfordelerrøret. Monter en påfyllingsslange på turløpet og en avtappingssslange på returen. Nå påbegynnes påfyllingen av én gulvvarmekrets av gangen. Åpne for vannverksvannet og åpne ventilen til en krets av gangen. Åpne avtappingsslangen på returen og skyll igjennom gulvvarmekretsen inntil det ikke kommer mere luft ut. Steng ventilen og åpne for den neste krets, dette gjentas inntil alle gulvvarmekretsene er gjennomskyllet.

Anlegget fungerer først optimalt når forinnstillingene av de enkelte gulvvarmekretsene er foretatt (se EDB forinnstillingsberegning eller veiledning i brosjyre på Roth Gulvarmefordeler).


Heretter utluftes sirkulasjonspumpen og det kan settes varme på anlegget.

Innregulering

Innstilling av shunten kan gjøres på to måter. Hvis det er oppgitt et flow på primærsiden, innstilles dette enkelt ved regulering av den integrerte forinnstillingsventil i selve ventilen.

Hvis det ikke er oppgitt et flow, lukkes den integrerte forinnstillingsventil. Heretter åpnes forinnstillingsventilen langsomt, inntil en temperatur på 45 °C er oppnådd i shunten. Det er viktig at dette gjøres, for at reguleringsmotorene ikke står og åpner og lukker konstant.

På termostaten velges innstilling 1 til 4 (se vedlagte skala i esken med termostaten), normal innstilling mellom 2 og 3. Pumpen innstilles slik at det oppnås en avkjøling på 5 °C på anlegget. Pumpen bør innstilles som illustrert



Pumpen kan automatisk stoppes og startes ved å gjøre bruk av de innbygde potensialfrie releer i Roth NOVA+ Kontrollenhet (trådløs) eller Roth CABLE Koblingsboks (ledningsført). En fase fra pumpen kjøres gjennom det potensialfrie releet.

OBS ! Den fine gjengen på ventilen må ikke komme til syne ved forinnstillingen (se fig.)

